

RIQUALIFICAZIONE

Temperatura minima	-7 °C
Salto temperatura	27 °C
Temperatura terreno	10 °C
Salto temperatura terreno	10 °C

Cucina al piano terra

Elementi	Area m2	U w/m2 k	Esposiz.	Ponti Ter.	Q watt
parete O 4.6x3	9,15	1,51	1,08	1,2	483
porta blindata 2x0.9	1,8	1,38	1,08	1,2	87
finestra 1.9x 1.5	2,85	2,7	1,08	1,2	269
pavimento 4.6x3.1	14,26	0,5	1	1,2	86

925 watt

Tabella 18.16 • Valori in percentuale per le varie esposizioni

Orientamento	Valori	Valori di default
Sud	-	-
Sud-Ovest	2 ÷ 5	4
Ovest	5 ÷ 10	8
Nord-Ovest	10 ÷ 15	13
Nord	15 ÷ 20	18
Nord-Est	15 ÷ 20	18
Est	10 ÷ 15	13
Sud-Est	5 ÷ 10	8

Parete perimetrale	Spess m	Landa	R
aria est.			0,040
intonaco est. Cemento	0,01	0,9	0,011
laterizio	0,28	0,6	0,467
intonaco int. Cem. E Gesso	0,01	0,7	0,014
aria int.			0,130

R totale 0,662

U totale 1,51 w/m2 k

Porta blindata	U	R
aria est.		0,04
porta	1,8	0,56
aria int.		0,13

R tot. 0,73

U tot. 1,38 w/m2 k

Finestra legno vetro singolo	U	R
aria est.		0,04
finestra	5	0,20
aria int.		0,13

R tot. 0,37

U tot. 2,70 w/m2 k